T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İSTANBUL
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İÇME SUYU ÜRETİM İZNİNE ESAS ANALİZ SERTİFİKASI

İzin No : İS.34.21
İçme Suyunun
Ticari Adı : **BİNBAŞI PINARI**
Tesis Adresi: Mithatpaşa Mah. Kumsu Sok. No:57 Eyüpsultan/İSTANBUL
İşleticisi : Binbaşı Pınarı Su Tic. Ltd. Şti.
İmla Şekli : Geri Dönüşlü 19 L PC ve 19 L PET Damacana, Geri dönüşsüz 180, 200, 250, 300 cc PET Bardak. Geri dönüşsüz 10, 12, 15, 19 L PET şişe

İzin Tarihi : **07.02.2024**
Düzenleme Tarihi: **25.06.2026**
Kaynak Adedi : 1 (Bir)
Kaynak Adresi : Göktürk Eyüpsultan/İSTANBUL
Toplam Debisi : 0.23 L/sn

NİTELİKLERİ

A. MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER

Parametre	Birim	
E. coli	250 ml' de	0
Enterokok	250 ml' de	0
Koliform bakteri	250 ml' de	0
P. aeruginosa	250 ml' de	0
Anaerob sporlu sülfit redükte eden bakteriler	50 ml' de	0
Patojen stafilokok	100 ml' de	0
Koloni sayısı (22 °C)	ml' de	0
Koloni sayısı (37 °C)	ml' de	0
Parazitler	0/5 L' de	0

B. KİMYASAL PARAMETRELER

Akrilamid	µg/L	Tespit Edilemedi
Antimon	µg/L	Tespit Edilemedi
Arsenik	µg/L	Tespit Edilemedi
Benzen	µg/L	Tespit Edilemedi
Benzo(a)piren	µg/L	Tespit Edilemedi
Bor	mg/L	0.239
Bromat	µg/L	Tespit Edilemedi
Kadmiyum	µg/L	Tespit Edilemedi
Krom	µg/L	Tespit Edilemedi
Bakır	mg/L	Tespit Edilemedi
Siyanür	µg/L	Tespit Edilemedi
1,2-dikloretan	µg/L	Tespit Edilemedi
Epikloridin	µg/L	Tespit Edilemedi
Florür	mg/L	Tespit Edilemedi
Kurşun	µg/L	Tespit Edilemedi
Civa	µg/L	Tespit Edilemedi
Nikel	µg/L	Tespit Edilemedi
Nitrat	mg/L	0.42
Nitrit	mg/L	Tespit Edilemedi

B. KİMYASAL PARAMETRELER (devam)

Pestisitler	µg/L	Tespit Edilemedi
Toplam pestisitler	µg/L	Tespit Edilemedi
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbonlar)	µg/L	Tespit Edilemedi
Selenyum	µg/L	Tespit Edilemedi
Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	Tespit Edilemedi
Toplam Trihalometanlar	µg/L	Tespit Edilemedi
Vinil Klorür	µg/L	Tespit Edilemedi

C. GÖSTERGE PARAMETRELERİ

C. perfringens	100 ml' de	0
Koloni sayısı (22 °C)	ml' de	0
Koliform bakteri	100 ml' de	0
Renk		Uygun
Koku		Uygun
Tat		Uygun
Bulanıklık		Uygun
pH		7.1
İletkenlik	20 °C'de µS/cm	48.3
Alüminyum	µg/L	Tespit Edilemedi
Amonyum	mg/L	Tespit Edilemedi
Klorür	mg/L	1.97
Demir	µg/L	Tespit Edilemedi
Mangan	µg/L	Tespit Edilemedi
Oksitlenebilirlik	mg/L	0.5
Sülfat	mg/L	3.1
Sodyum	mg/L	5.5
TOC (Toplam Organik Karbon)		YAPILMADI

D. RADYOAKTİVİTE

Trityum	Bq/L	<2
Toplam gösterge dozu	mSv/yıl	0.1

Geçerlilik Tarihi: Suyun kiralama bitiş tarihi olan **02.01.2027** tarihine kadar geçerlidir.

e-imzalıdır
Hasan GÖZEN
Vali a.
Vali Yardımcısı

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys adresinden : C0AF9169-0D3B-428C-ADFD-D522E8DB843C kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.